

Autoritate contractanta

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Adresa postala: Aleea Filozofilor nr 3-5 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550194 , Romania , Punct(e) de contact: Tuicu Cristina , Tel. +40 0269210979 , Email: spitaltbcbsb@gmail.com , Fax: +40 0269230212 , Adresa internet (URL): <http://www.spital-tbc.ro>

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: Alimentarea cu energie electrica a Pavilioanelor 2 si 4

CPV: 45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Descrierea contractului: Se va executa o lucrare de alimentare cu energie electrica a doua pavilioane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu

Valoarea estimata fara TVA: 18000.00 RON

Conditii contract: Conform documentatiei de atribuire (Caiet de sarcini ,fisa de date)


Conditii participare: Conform documentatiei de atribuire (Caiet de sarcini ,fisa de date)

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini

Termen limita primire oferte: 20.02.2017

Informatii suplimentare: Ofertele se vor depune la Registratura Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu ,aleea Filozofilor nr 3-5 ,pana in data de 20.02.2017 ora 14.00.Documentatia de atribuire se poate obtine de pe siteul institutiei la adresa www.spital-tbc.ro Pentru alte informatii la serv achizitii 0269230212.

Inapoi



FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu		
Adresa: Aleea Filozofilor nr 3-5		
Localitate: Sibiu	Cod postal: 550194	Tara: Romania
Punct(e) de contact: Ec Tuicu Cristina	Telefon: 0269210979	
E-mail: spitaltbcbsb@gmail.com	Fax: 0269230212	
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro		


I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

☐ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora ☐ Agentie/birou national sau federal ☐ Colectivitate teritoriala ☐ Agentie/birou regional sau local ☐ Organism de drept public ☐ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana ☐ Altele (precizati): Spital	☐ Servicii publice generale ☐ Aparare ☐ Ordine si siguranta publica ☐ Mediu ☐ Afaceri economice si financiare ☒ Sanatate ☐ Constructii si amenajari teritoriale ☐ Protectie sociala ☐ Recreere, cultura si religie ☐ Educatie ☐ Altele (precizati): _____
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante da ☐ nu ☒	

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta	
Lucrare de alimentare cu energie electrica a pavilionului 2 si 4	
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor	
Contract de lucrari	
II.1.3) Procedura implica	
Un contract de achizitii publice	☒
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)	☐



Incheierea unui acord-cadru ☐		
Estimarea valorii totale a achizițiilor:		
Valoarea estimata fara TVA: 18000		Moneda: RON
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizițiilor		
Lucrare de alimentare cu energie electrica a pav 2 si 4		
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)		
	Vocabular principal	
Obiect principal	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
O lucrare de separare instalatie electrica

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata : 10 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor
--

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului	da ☐ nu ☒
---	--

III. CONDITII DE PARTICIPARE


Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1. Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016.
2. declaratia prin care ofertantul certifică faptul că nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea 98/2016
3. declaratia privind neîncadrarea la prev. art. 167 din Legea 98/2016

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia anexată cf. art. 21 din HG 395/2016, respectiv: Manager-Dr Francu Ovidiu ,Dir. Medical-Dr Draghila Ioan,Dir. Financiar-Economic-Ec Oprean Tatiana , Sef Serv.Achizitiei Aprov. -Ec Tuicu Cristina,Sef serviciu-Jr. Ciulavu Anca.,Sef serv Financiar contabilitate-Ec Glajariu Simona,Ing Mihai Florin

IV.CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile	
---	--



de atribuire in cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor in cazul concursului de solutii)	
Cel mai mic pret	
■	
sau	
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste	
□	

V.. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de Sarcini – Specificatii tehnice . Se precizeaza obligativitatea de prezentare a ofertei in forma solicitata astfel incat informatiile prezentate din oferta sa asigure identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini. Cerintele generale si specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini au caracter minimal obligatoriu si se vor proba cu documentatie originale si traduse in limba romana pentru produsele oferate. In acest sens, fiecare caracteristica va fi evidentiata în documentatia ofertantului, astfel încât comisia de evaluare sa o poata identifica drept criteriu îndeplinit conform cerintelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicita a caracteristicilor tehnice vor fi considerate neconforme. Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si insotite de traducerea autorizata in limba romana

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Se va prezenta oferta in mod obligatoriu pentru lucrarea solicitata, conform cerintelor caietului de sarcini,. Nerespectarea acestei cerinte va duce la respingerea ofertei

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta va fi insotita de OPIS si depuse la sediul autoritatii contractante la Registratura, str.Aleea Filozofilor , nr.3-5, Sibiu, program 7-15.00(L-v) pana la data limita de depunere a ofertelor

Ofertele se primesc pana in data de 20.02.2017 ora 14.00

Manager

Dr. Francu Ovidiu




Sef Birou Achizitii

Ec Tuicu Cristina

CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE SIBIU



Str. Aleea Filozofilor Nr. 3-5

Sibiu - România

C.I.F.: 4240650

Tel.: +40 269 210 979

Fax: +40 269 230 212

spitalbcsb@gmail.com

Vizat
Manager
Dr. Francu Ovidiu



CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractanta: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu str.Aleea Filozofilor nr.3-5,Sibiu jud Sibiu, tel. 0269 / 210979 fax 0269 / 230212.

Obiectul achizitiei:**Alimentarea cu energie electrica a Pavilioanelor 2 si 4**

Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor de baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu ,specificatii tehnice .Cerintele impuse vor fi considerate minimale.In acest sens orice oferta prezentata ,care se abate de la prevederile Caietului de sarcini ,va fi luata in considerare ,dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini .

Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu satisface cerintele Caietului de sarcini va fi declarata oferta neconforma si va fi respinsa.

Caietul de sarcini cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de executie pentru aceste instalatii electrice de joasa tensiune si protectie, dupa cum urmeaza:

- instalatii de forta 380/220 V, 50 Hz
- instalatii interioare de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere

1 Normative si prescriptii

PE 107 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

PE 116 - Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice

PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari

PE 932 - Regulament pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice

PE 119 - Norme de protectie a muncii pentru instalatiile electrice

MM-Ms- Norme de protectie a muncii

Dec.290-Norme generale de protectie impotriva incendiilor in proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor

C 56 - Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente

2 Caracteristici tehnice

- Alimentarea cu energie electrica a pavilioanelor 2 si 4 trebuie executata subteran din firida noua ce va fi montata in spatele pavilionului 1.
- Trebuie executata sapatura pe o distanta de 150 m la o adancime de 80/90 cm pe zona verde
- Sapatura pe cai de acces in lungime de 30m
- Pe trecerile cailor de acces se monteaza tub de protectie
- Distanța de la suprafata pamantului pana la fata de sus a tubului de protectie a cablului va fi de cel puțin 0,7 m, iar in cazul asezarii sub trotuar, de cel puțin 0,5 m.
- Se interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte de gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Situatiile inevitabile se trateaza conform I 7 – 02 art.5.1.153.
-
- Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul montarii si exploatarei sa nu fie supuse la sollicitari mecanice.
- . Cablurile in pamant vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de pamant sau nisip, si acoperite cu pamant cernut (granulatie maxima 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosimea totala de la fundul santului pana la stratul avertizator si de protectie din placi speciale, benzi cu inscriptie avertizoare,(conform proiectului), de cel puțin 20 cm. Umplutura se va realiza cu pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce deteriorarea cablurilor.
- Adancimea de pozare a cablurilor, masurata de la nivelul solului, va fi de cel puțin 0,7 m. In teren pietros, la intersectia cu alte constructii subterane si la intrarea in cladiri, de admite o adancime de 0,5 m.
- La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele minime fata de alte cabluri electrice sau diverse retele, constructii sau obiecte, prevazute in normativul PE 107 art. 4.3.1.
- . Executarea legaturilor electrice se va face respectand prevederile normativului I 7 - art.5.1.27...40.

Receptia si luarea in primire de catre beneficiar a constructiilor si instalatiilor electrice se poate face si pe parti ale lor, daca pot functiona separat.

In urma efectuării probei finale se incheie procesul verbal de punere in functiune, semnat de membrii comisiei.Cu punerea in functiune poate incepe activitatea de exploatare.

3 Lista estimativa cu cantitati de lucrari si materiale

- Cablu ACYY 3x50+25mm $\approx$ 170ml
- Cablu ACYY 3x70+35mm $\approx$ 180ml
- Sapatura $\approx$ 180ml
- Tub protectie $\approx$ 25ml

-Nisip	≈15mc
-Beton	≈4.5 mc
-Teava galvanizata	≈6ml

Durata perioadei de garantie : min. 24 luni.

Timp maxim de interventie : max. 24 de ore de la data constatarii defectiunii

SERVICIU TEHNIC
Ing Mihai Florin

